

Перечень образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник наложенного штрафа
	ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск  СП д\с№8         СП д\с№27	Распоряжение от 04.03.2015 № 32 Предписание №32\1\1         Предписание №33\1\1	-Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности -На полу коридора, на пути эвакуации при выходе из помещения допущен перепад высот менее 45 см    -Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности -Не обеспечено наличие на дверях электрощитовой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности	-Знаки развешены на путях эвакуации -Летом 2015 года перепада высот устранен	-

	СП д\с№9		<p>-Во время проведения инструментального контроля работоспособности системы АПС и СОиУ эвакуацией людей при пожаре, фактический уровень звука системы о пожаре был ниже допустимой нормы</p> <p>-Запорно-пусковое устройство огнетушителя №3 не опломбировано</p> <p>-Не представлены протоколы испытаний ограждения на крыше</p> <p>-Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII</p> <p>На втором этаже двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания</p>	<p>-Знаки развешены на путях эвакуации</p> <p>-Обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях электрощитовой имеется</p> <p>-Неполадки в системе АПС и СОиУ устранены</p> <p>-Огнетушитель заменен</p> <p>-Направлено письмо в МБУ «Управление ЖКХ г.о. Чапаевск» с просьбой провести эксплуатационные испытания ограждений крыши.</p>	
--	----------	--	---	---	--

		Предписание №34\1\1		Испытания назначены на весну 2016 года -Инструкция по пожарной безопасности разработана, имеется -На 3 двери установлены приспособления для самозакрывания  Источники финансирования устранения нарушений: -субсидии на выполнение гос. задания -внебюджет (родительская плата)	
--	--	------------------------	--	---	--