

Перечень образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений иными контролирующими органами, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник наложенного штрафа
		Распоряжение от 20.02.2015 №335р Предписание №09-391-03-15-071-Э	1.Отсутствует распорядительный документ, определяющий лицо, ответственное за работой средств измерения и учета электрической энергии, за их сохранность и чистоту 2.Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию 3.Не составлен паспорт на средства учета электроэнергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтных работах, калибровках и поверках 4.Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых	1.Разработан приказ, определяющий лицо, ответственное за работой средств измерения и учета электрической энергии, за их сохранность и чистоту 2.Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию разработана	Постановление №335р\391-102-Д о назначении административного наказания от 13 марта 2015; административное наказание директора ГБОУ СОШ № 1 в виде административного штрафа – 2000 (две тысячи) рублей. Постановление

			<p>энергоустановок не прошел проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии органов гос.энергетического надзора</p> <p>5.Отсутствует перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и сроки их проведения, утвержденный руководством учреждения</p> <p>6.Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок</p> <p>7.Учреждением не проведено энергетическое обследование, обязательное для данного учреждения с составлением энергетического паспорта</p>	<p>3.Составлен паспорт на средства учета электроэнергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтных работах, калибровках и поверках</p> <p>4.Оформлена заявка на обучение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок</p> <p>5.Разработан и утвержден перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и сроки их проведения</p> <p>6.Разработана и утверждена инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок</p> <p>7.Направлено письмо</p>	<p>№335р\391-103-Д о назначении административного наказания от 13 марта 2015;</p> <p>административное наказание зам.директора по АХЧ ГБОУ СОШ № 1 в виде административного штрафа – 2000 (две тысячи) рублей.</p> <p>Источник наложенного штрафа – заработанная плата директора ГБОУ, зам.директора по АХЧ ГБОУ</p>
--	--	--	--	--	---

				в МБУ «Управление ЖКХ г.о. Чапаевск» и Администрацию города с просьбой провести энергетическое обследование, обязательное для ГБОУ с составлением энергетического паспорта	
--	--	--	--	--	--